

Alla cortese att.ne

Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini,

Dir. Generale Dott. Giuseppe Giovanelli,

R.S.P.P dott. Ing. Francesco Lanorte

Bergamo 28/10/2015

OGGETTO: *Segnalazione prova di evacuazione edificio Via Pignolo 123*

Visto il verbale trasmesso relativo alla prova di evacuazione svolta in data odierna nella sede universitaria di Via Pignolo 123 si fa presente che non risulta designato alcun "addetto all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze" in servizio presso la suddetta sede.

Si suggerisce pertanto la designazione di tali figure per poter ottemperare alle misure necessarie in caso di emergenza.

Si evidenzia che in detta prova abbiamo ricevuto segnalazione che il dispositivo di allarme acustico non ha funzionato correttamente.

Ringraziando per la cortese attenzione rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza